

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Gospodarka wodno ściekowa.

## GMINA FIRLEJ

ul. Rynek 1  
21-136 Firlej

Firlej, dnia 15 stycznia 2020 roku

BROK.271.2.2020.PK.12

### Uczestnicy postępowania przetargowego / wszyscy /

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytania zgłoszone w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie:

*Wnosimy aby Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dopuścił, aby wykaz robót budowlanych dotyczył robót w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz rozszerzył opis zakresu robót na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wykonanie kompletnego reaktora ( reaktorów ) biologicznego lub innych zbiorników żelbetowych związanych z technologią oczyszczania ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym zmieniając zapis punktu 4.2.3 SIWZ w następujący sposób:*

#### **4.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- 1) *Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie, które:*
  - *polegało na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  $Q_{d,max} = 200 \text{ m}^3/\text{d}$ , w zakres której wchodziło wykonanie kompletnego reaktora (reaktorów) biologicznego lub innych zbiorników żelbetowych związanych z technologią oczyszczania ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym.*
  - *miało wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony zł brutto),*

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek udziału w postępowaniu został ustalony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm. ) i jest adekwatny do prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na e-mail: sekretariat@firlej.pl lub faks 81 85 75 081.

WÓJT GMINY  
  
mgr Dawid Tarnowski