

Projekt pn.: „**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

GMINA FIRLEJ
ul. Rynek 1
21-136 Firlej

Firlej, dnia 06 czerwca 2018 roku

BROK.271.4.2018.PK.14

**Uczestnicy postępowania przetargowego
/ wszyscy /**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania zgłoszone w prowadzonym postępowaniu:


Pytanie 1

W ogłoszeniu SIWZ widnieje zapis o wykonaniu zbiornika stalowego ze stali czarnej pomalowanej farbą z atestem natomiast w przedmiarze robót istnieje zapis o montażu zbiornika z blachy nierdzewnej, prosimy o sprecyzowanie zapisu odnośnie wykonania technologii zbiornika, czy zamawiający dopuszcza montaż zbiornika w technologii skrucanej.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SIWZ wymagania dotyczące parametrów zbiornika i możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych - strona 9 pkt 10. Zamawiający wymaga zbiornika ze stali niskowęglowej atestowanej, zbiornik malowany farbami z atestem PZH. Zamawiający nie dopuszcza zbiornika w technologii skrucanej

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na e-mail: sekretariat@firlej.pl lub faks 81 85 75 081.

Z up. Wójta

mgr inż. Andrzej Piątek
Kierownik Referatu
Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska